Agence Régionale de Santé
Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine

Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales de la Délégation Territoriale de Moselle

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture de MOSELLE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Metz, le 8 janvier 2016

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CRAINCOURT
MAIRIE

57590 CRAINCOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

CRAINCOURT

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00087602	
Unité de gestion		0055	CRAINCOURT
Installation	UDI	000217	CRAINCOURT
Point de surveillance	P	0000000261	POINT COMMUNAL CRAINCOURT
Localisation exacte			14 RUE PRINCIPALE MME IRIGARAY EVIER CI
Commune			CRAINCOURT

Prélevé le : lundi 04 janvier 2016 à 08h38
par : MAITRE NADEGE
Type visite : D1
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'air	21,0 °C				
Température de l'eau	10,6 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,6 unitépH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore combiné	<0,05 mg/LCl2				
Chlore libre	<0,05 mg/LCl2				
Chlore total	<0,05 mg/LCl2				

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE 5401
Type del'analyse : D1___ Code SISE de l'analyse : 00087610 Référence laboratoire : 16M000030-001

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

www.craincourt.fr

Agence Régionale de Santé
Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine

Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales de la Délégation Territoriale de Moselle

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture de MOSELLE

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,6 NFU				2,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	800 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	**1 n/100mL**		**0**		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00087602)

Faible contamination microbiologique. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Une analyse de recontrôle sera réalisée prochainement afin de vérifier le retour à une situation normale.

Pour le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé de Lorraine
Le Délégué Territorial de la Moselle

signé

Michel MULIC

www.craincourt.fr