

**Délégation Territoriale de MOSELLE**

Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

Courriel: [ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr](mailto:ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr)

Téléphone : 03 87 37 56 52/53

Destinataire(s) :

MAIRIE DE CRAINCOURT

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

**CRAINCOURT**

Commune de : CRAINCOURT

Prélèvement et mesures de terrain du **06/09/2024 à 12h16** pour l'ARS, par le laboratoire :  
CENTRE D'ANALYSES ET RECHERCHES HYDROLOGIE ENVIRONNEMENT, ILLKIRCH 6901

Nom et type d'installation : CRAINCOURT (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT COMMUNAL CRAINCOURT - 14 rue principale cuisine

Code point de surveillance : 0000000261 Code installation : 000217 Type d'analyse : ECD\_\_

Code Sise analyse : 00172016 Référence laboratoire : CAN2409-1338 Numéro de prélèvement : 05700172011

**Conclusion sanitaire :**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05700172011 - page : 1)

Metz, le 13 septembre 2024

**Pour la Directrice Générale de l'ARS Grand Est  
Pour la Déléguée Territoriale de Moselle  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires**



**Julien BACARI**

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

<b>Mesures de terrain</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Contexte Environnemental</i>						
Température de l'eau	19,5	°C				25,0
Température de l'air	19,1	°C				
<i>Résiduel de traitement</i>						
Chlore libre	0,02	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,02	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
<b>Analyse laboratoire</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>						
Ammonium d'origine naturelle	<0,05	mg/L				0,5

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*

(PLV-05700172011 - page : 2)